



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

Предписание № 32/1/21

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Волковым Сергеем Александровичем, начальником ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: ---

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 32 от «24» августа 2021 года, главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору Волкова С.А., (дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Красноармейская 12 А

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие выездная проверка

(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, (ИНН 6620014879, ОГРН 1096620000025)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выработан срок службы установленный заводом-изготовителем, монтаж АПС 28.08.2009г.)	ст.4,54,п.4,5 бст.83,84,91 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.; п.54 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
2.	на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, не предусмотрено в: групповых, игровых, приемных, раздевальных, коридорах и лестничных клетках, а также в кухне, стиральной-	6.8. СНиП П-Л.3-71 Детские ясли, ч.2, 9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический ре-	01.10.2022	

3.	части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (двери в помещения кладовых на 1 этаже здания-не противопожарные, не имеют предела огнестойкости (выполнены из горючих материалов)	ч.1,3,13 ст.88 ФЗ-123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022	
4.	на путях эвакуации у эвакуационного выхода размещается мебель и другие предметы (коридор на 1 этаже – стол, стул и оборудование поста охраны)	пп. ж) п.16 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
5.	на объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота), ограничивающими проезд пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	

Должностное (лицо) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Специалист:

Эксперт:

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания



Волков С.А.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Тумаева И.Б.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Тумаева Ирина Борисовна

Действителен с 28.09.2021 по 28.09.2022